

Sisäministeriö  
PL 26  
00023 VALTIONEUVOSTO  
kirjaamo.sm@gov.fi

VN/12842/2024

Lausuntopyyntö paloturvallisuuslaitteita koskevista sisäministeriön asetuksista

Finanssiala ry (FA) edustaa tässä lausunnossa suomalaisia vahinkovakuutusyhtiöitä. Vakuutusyhtiöt korvaavat vuosittain noin 7 000 palovahinkoa, joiden korvaussumma nousee noin 200 miljoonan euroon.

Vakuutusyhtiöt auttavat omalta osaltaan asiakkaitaan torjumaan vahinkoja muun muassa turvallisuus- ja suojeleuohjeilla. Toimivat viranomaismääräykset ovat kuitenkin paloturvallisuuden perusta.

Asetusluonnokset ja niiden perustelumuiiot ovat selkeitä ja perusteltuja.

FA esittää kuitenkin seuraavia huomioita.

## 1 Sisäministeriön asetus paloilmottimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

### Asetusluonnoksen 2 §

Asetusluonnoksen 2 §:ssä säädetään paloilmottimen toiminnallisista vaatimuksista suunnitteluun ja asennukseen liittyen. Asetusluonnoksen 8) -kohdassa edellytetään laitteisto suojelettavaksi korroosiolta, lämpövaikutukselta tai muilta rakennuksen ympäristön olosuhteilta.

Paloturvallisuuslaitteistoissa on tietoteknisiä järjestelmiä, jotka ovat muiden tietoteknisten järjestelmien tavoin haavoitettavissa.

FA esittää, että paloilmottin suojeletaan muiden järjestelmien tavoin myös kyberturvallisuusriskeiltä.

### Asetusluonnoksen 9 §

Mikäli rakennus on varustettu paloilmottimella tai automaattisella sammutuslaitteistolla, tulee näiden olla toiminnassa. Poikkeus- ja vikatilanteisiin tulee varautua ennalta selkein toimintaohjein.

FA pitää tarpeellisena ja onnistuneena, että 9 §:ssä hälytys- ja mahdolliset vikatilanteet on vastuutettu selkeästi:

- 2) laitteiston hälytystilanteissa tavoitettavan yhteys henkilön yhteystiedot pidetään esillä paloilmoitinkeskuksessa ja sprinklerikeskuksessa ja tarvittaessa muuallakin kiinteistössä
- 3) hätäkeskusyhteyden kokeilut tehdään säännöllisesti
- 4) järjestetään yhteysvikavalvonta hätäkeskusyhteydelle sekä vika- ja muille ilmoituksille
- 5) määritetään toimenpiteet yhteysvikatilanteiden varalta
- 6) määritetään menettelytavat laitteiston irtikytkemisessä ja toimintakuntoon palauttamisessa

## 2 Sisäministeriön asetus käsisammuttimista

### Asetusluonnoksen 3 §

Asetusluonnos mahdollistaa kotitalouskäyttöön tarkoitetun käsisammuttimen painesäiliön värin poikkeamisen siitä, mitä 1 §:ssä säädetään. Käytännössä siis punaisesta.

FA pitää hyvänä, että standardin mukaisesta punaisesta väristä voi poiketa kotikäyttöön hankittujen käsisammuttimien osalta. Toki sammuttimen tulee täyttää käsisammutinstandardin vaatimukset muilta osin ja siinä on oltava merkintä kotikäytöstä. Se, että sammutin olemukseltaan saadaan sopimaan sisustukseen, lisää kiinnostusta käsisammuttimien hankintaan ja pitämiseen helposti saatavilla.

## 3 Sisäministeriön asetus palovaroittimista

### Asetusluonnoksen 1 §

Asetusluonnoksen palovaroittimien vähimmäismäärä vastaa voimassa olevaa asetusta. Eli asunnon jokaista 60 m<sup>2</sup> kohden on asennettava vähintään yksi palovaroitin ja vähintään yksi palovaroitin kerrosta kohti.

Tämä voi hyvin olla riittävä kirjaus palovaroitinten hankinta- ja kunnossapitovastuun siirtyessä huoneiston haltijoilta rakennuksen omistajille. Saman aikaisesti alan toimijat tuottavat yksityiskohtaisempaa tietoa palovaroitinten tarvittavista määristä ja sijoituksesta.

Esimerkiksi FA suosittaa palovaroittimia asennettavan riittävästi, kuitenkin siten, että palovaroitin tulee vähintään jokaiseen makuuhuoneeseen, olohuoneeseen ja poistumistielle eli käytännössä eteiseen.

Finanssiala ry

Taina Ahvenjärvi